

臼杵市営住宅にかかる吹付けアスベスト等の調査結果について

平成23年2月～3月に行われた成分分析調査の結果、アスベスト含有の可能性がある「吹き付けバーミキュライト(ひる石)」を使用している市営住宅に関し、下記1棟について通常より高いアスベスト含有量を示す資材が用いられていることが判明しました。追加調査の結果、気中飛散は認められませんが、念のため平成23年5月に封じ込め工法による対策工事を実施いたしました。

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
市浜団地	臼杵市大字市浜1008番地の3	S48	48-2A-1	全住戸の居室天井	済	H23	検出物質:クリンタイトル(※1)

※1: 有害性が比較的弱いとされるアスベスト材の一種。