

様式第5号(第8条関係)

年 月 日

(あて先)臼杵市長

補助対象者 住 所  
氏 名

(自署又は記名押印)

## 浄化槽設置整備事業実績報告書

年 月 日付臼杵第 号により補助金交付決定を受けた浄化槽  
設置整備事業が完了したので、次のとおり報告します。

1 補助金交付決定額 金 円

2 事業完了年月日 年 月 日

### 3 添付書類

- 1 浄化槽管理委託契約書(写)
- 2 浄化槽使用開始報告書(写)
- 3 浄化槽の設置工事、既設槽の撤去工事、宅内配管工事の各々の請求書(写)及び領収書(写)
- 4 浄化槽設置工事費内訳書(実績報告用)
- 5 保証登録証(市町村用)
- 6 設置工事写真帳(別紙一覧表のとおりとする)
- 7 浄化槽チェックリスト
- 8 既設槽を廃止した場合は、浄化槽使用廃止届出書(写)及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)D票(写)
- 9 工程表
- 10 検査調書
- 11 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類



別紙1:チェックリスト(浄化槽設置工事写真帳:写真番号14関係)

検査項目	チェックポイント	欄
1. 流入管きよ及び放流管きよ勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	
2. 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。	
3. 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか	
	雨水や工場排水等が流入していないか。	
4. 升の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。	
5. 流入管きよ、放流管きよ及び空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損のおそれはないか。	
6. かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	
7. 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いきい場所に設置されていないか。	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。	
	コンクリートスラブが打たれているか。	
8. 漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9. 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
10. 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
11. ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	空気の出方や水流に片寄りはないか。	
12. 消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	薬剤筒は傾いていないか。	
13. ポンプ装置(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼働状況 (ポンプを設置した場合のみ適用)	ポンプ升に変形や破損はないか。	
	ポンプ升に漏水のおそれはないか。	
	ポンプが2台以上設置されているか。	
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	
	ポンプの固定が十分行われているか。	
	ポンプの取りはずしが可能か。	
14. プロウアーの設置、稼働状況	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。	
	防震対策がなされているか。	
	固定が十分行われているか。	
	アースはなされているか。	
15. 撤去の状況	漏電のおそれはないか。	
	マニフェストを作成し、産業廃棄物として適切に処理しているか。	

上記のとおり確認したことを証します。

年 月 日

担当浄化槽設備士

氏 名

印

(浄化槽設備士免状の交付番号

)

別紙2：工 程 表 (実績)

設置者住所 氏名		工期	自 令和 年 月 日				施工業者	
工事名 (人槽)			至 令和 年 月 日				浄化槽設備士氏名	
年 月 日		令和 年 月 (~ 月)						
項 目								
着 工 準 備								
山 留 め 工 事								
掘 削 工 事								
基 礎 工 事								
据 付 工 事								
上 部 ス ラ ブ 工 事								
電 気 工 事								
片 付 け								
備考								

# 検 査 調 書

※・・・ご記入ください。

年度 白杵市浄化槽設置整備事業			
※工事場所	白杵市		
※工事期間	(着工) 年 月 日	～	(完了) 年 月 日
完成検査年月日 ※市職員記入箇所	年 月 日 ( )		
※立会人氏名	(印)		

----- << 以下市職員記入欄 >> -----

検 査 項 目		
検査員 職氏名		
浄化槽 型式の確認	申請機種と 一致 ・ 不一致	(メーカー: 機種: )
設置場所の確認	図面通り ・ 図面と異なる	
既設単独浄化槽・汲み取り便槽 撤去の確認	図面通り ・ 図面と異なる	
管渠設置の確認	【流入側】 図面通り ・ 図面と異なる	
	【放流側】 図面通り ・ 図面と異なる	
その他		
検査意見	適正である ・ 不適正である	不適正の場合は、不適正箇所等を記入

上記のとおり検査をしました。

年 月 日

検査員 職・氏名

(印)

様式第7号(第11条関係)

年 月 日

(あて先) 白杵市長

補助対象者 住所  
氏名

### 浄化槽設置費補助金交付請求書

年 月 日付白上下水第  
備事業補助金を次のとおり請求します。

号で確定通知のあった浄化槽設置整

請求金額 金 円